

**Информация ТОО «Жылыойгаз» о резерве, наличии свободных мощностей, емкостей, мест, пропускных способностей сетей за «1» квартал 2025 года**

Товарный газ поступает по подземному магистральному газопроводу Кульсары - Тенгиз диаметром 1 200 мм на ГРС в количестве 7 – ед., находящихся на балансе ТОО «Жылыойгаз» и на ГРС в количестве - 1 единицы принадлежащих сторонним организациям АО ИЦА, с общей пропускной способностью 100 000 м<sup>3</sup>/ч при входящем давлении 40 кгс/см<sup>2</sup> и выходящим давлением до 3 кгс/см<sup>2</sup>. После понижения до среднего давления /3 кгс/см<sup>2</sup>/ товарный газ по распределительным газопроводам поступает в газорегуляторные пункты шкафного типа /ГРПШ/ в количестве 147 – шт, которые понижают до низкого /0,05 кгс/см<sup>2</sup>/, поддерживают и подают непосредственно потребителям.

Показатели использования мощностей газораспределительных станций

| Наименование ГРС          | Ед.изм.<br>в ед. | Проектная<br>мощность<br>в м <sup>3</sup> /ч | Фактический используется<br>в м <sup>3</sup> /ч | Доступные<br>мощности<br>в м <sup>3</sup> /ч |
|---------------------------|------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ГРС №1, г. Кульсары       | 1                | 50000                                        | 13967                                           | 36033                                        |
| ГРС №2, г. Кульсары       | 1                | 20000                                        | 13883,23                                        | 6116,77                                      |
| ГРС №3, пос. Жана Каратон | 1                | 10000                                        | 4752,11                                         | 5247,09                                      |
| ГРС №4, с. Косчагил       | 1                | 5000                                         | 1401,75                                         | 3598,25                                      |
| ГРС №5, в/п Тенгиз        | 1                | 10000                                        | 7275,67                                         | 2724,33                                      |
| ГРС №6, м.р. Прорва       | 1                | 5000                                         | 100,16                                          | 4899,84                                      |
| ГРС №7, с.о. Майкомген    | 1                | 1000                                         | 695                                             | 305                                          |

Эксплуатируемые газораспределительные сети

| № п/п | Наименование                                    | Ед. изм. | ИТОГО: |
|-------|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1     | Общая протяженность газопроводов в эксплуатации | км       | 488,16 |
|       | в том числе:                                    |          |        |
|       | высокого давления, всего:                       | км       | 1,936  |
|       | из них: подземные сталь                         | км       | 0,190  |
|       | полиэтиленовые                                  | км       | -      |
|       | надземные                                       | км       | 1,539  |
|       | среднего давления, всего:                       | км       | 141,96 |
|       | из них: подземные сталь                         | км       | -      |
|       | полиэтиленовые                                  | км       | 120,24 |
|       | надземные                                       | км       | 21,72  |
|       | низкого давления, всего:                        | км       | 344,27 |
|       | из них: подземные сталь                         | км       | -      |
|       | полиэтиленовые                                  | км       | 14,93  |
|       | надземные                                       | км       | 329,34 |

Директор ТОО «Жылыойгаз»

Главный инженер:

Начальник ПТО:

Иманкулов Б.Л.

Мұхитов А.М.

Ергалиева Г.Ж.