

## Объявление о закупках способом запроса ценовых предложений

### Товарищество с ограниченной ответственностью «Жылыойгаз»

(полное наименование субъекта естественной монополии)

объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

Наименование и номер закупок способом запроса ценовых предложений (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупок товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):

#### Выполнение работ по проектно-сметной документации.

Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, единица измерения: **2 ед.**

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:

#### услуги разработка проектно-сметной документации:

1. Замена блока подогрева газа в АГРС №4 Косчагил (Приложение 1).
2. Замена действующего надземного газопровода среднего давления д-325 мм, на ПЭ газопровод д-500 мм. –от АГРС №2 до кранового узла №8К (Приложение 2).

Срок и место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:

**РК, Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, проспект Махамбета, строение 54.**

Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, закупаемого товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

1. Замена блока подогрева газа в АГРС №4 Косчагил. – 3 000 000 тг.
2. Замена действующего надземного газопровода среднего давления д-325 мм, на ПЭ газопровод д-500 мм. –от АГРС №2 до кранового узла №8К – 7 000 000 тг.

Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, выделенная на закупки товара, работы и услуги по лоту, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое:

**10 000 000,00 (Десять миллион) тенге.**

Условия платежа:

**Оплата производится Заказчиком в течение 5 банковских дней с момента получения счета-фактуры Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.**

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до **14 часов 00 минут «07» февраля 2020** года, по адресу **г.Кульсары, проспект Махамбета, строение 54, кабинет № 15.**

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются **16 часов 00 минут «07» февраля 2020** года, по адресу **г.Кульсары, проспект Махамбета, строение 54, кабинет № 5.**

Полное наименование, номер телефона, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии:

**ТОО «Жылыойгаз» 8/71237/37/79050/150, 060100 РК, Атырауская область, Жылыойский район г.Кульсары, проспект Махамбета, строение 54, office@zhylyoigas.kz, econ\_1@zhylyoigas.kz.**

Приложение:

1. Проект договора.

Руководитель субъекта естественной монополии



(Ф.И.О) (Подпись, дата)

31.01.2020



**Техническое задание на проектирование №1**

№	Перечень основных данных и требований	Описание работ
1	Наименование проектируемого объекта	проектирование и замена действующего надземного газопровода среднего давления Ф325 мм, на ПЭ газопровод Ф500 мм. Расположенного от АГРС №2 до кранового узла №8К протяженностью 4900 метров
2	Месторасположение район, пункт, площадка строительства	г.Кульсары
3	Вид строительства и основание	План ТОО «ЖЫЛЫЙГАЗ» на 2021-2025 гг.
4	Состав проекта	4.1 Пояснительная записка. 4.2 Ведомость чертежей 4.3 Планы 4.4 Профили 4.5 Узлы подключений и обвязки оборудования 4.6 Переходы и пересечения 4.7 Конструкции опор, знаков. 4.8 Локальные сметы 4.9 Объектная смета
5	Исходные данные для проектирования	5.1.Техническое условие ТОО «ЖЫЛЫЙГАЗ»
6	Стадийность проектирования	6.1. Разработка ПСД . 6.1.1. Эскизный проект. 6.1.2. Раздел ПОС. 6.1.3. Раздел РООС. 6.1.4. Смета. 6.1.5. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях. 6.1.6. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. 6.2. Согласование с эксплуатирующей организацией. 6.3. Получить разрешение и ТУ на пересекаемых коммуникаций.
7	Основные требования к инженерному оборудованию, требования к качеству и экологическим параметрам продукции	Применение материалов с учетом климатических условий, соответствие Госстандартом и нормам безопасности РК
8	Проектная организация	ТОО «Кульсарыгаз»
9	Количество экземпляров ПСД	2 экз.

Начальник ПТО ТОО «ЖЫЛЫЙГАЗ»



Бертлеуова С.Б.

**Техническое задание на проектирование №2**

№	Перечень основных данных и требований	Описание работ
1	Наименование проектируемого объекта	замена блока подогрева газа в АГРС №4-Косчагил
2	Месторасположение район, пункт, площадка строительства	Жылыойский район, село Косчагил
3	Вид строительства и основание	План ТОО «Жылыойгаз» на 2021-2025 гг.
4	Состав проекта	4.1 Пояснительная записка. 4.2 Ведомость чертежей 4.3 Планы 4.4 Профили 4.5 Узлы подключений и отводов 4.6 Переходы и пересечения 4.7 Конструкции опор, знаков. 4.8 Локальные сметы 4.9 Объектная смета
5	Исходные данные для проектирования	Техническое условие ТОО «Жылыойгаз»
6	Стадийность проектирования	6.1. Разработка ПСД . 6.1.1. Эскизный проект. 6.1.2. Раздел ПОС. 6.1.3. Раздел РООС. 6.1.4. Смета. 6.1.5. Технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях. 6.1.6. Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях. 6.2. Согласование с эксплуатирующей организацией. 6.3. Получить разрешение и ТУ на пересекаемых коммуникаций.
7	Основные требования к инженерному оборудованию, требования к качеству и экологическим параметрам продукции	Применение материалов с учетом климатических условий, соответствие Госстандартом и нормам безопасности РК
8	Проектная организация	ТОО «Кульсарыгаз»
9	Количество экземпляров ПСД	2 экз.